



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по режиму и безопасности

Л.С.Ямпольский

«02» 02 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности при эксплуатации лифтового оборудования ИПБ 095-08

Общие положения

Ответственность за организацию и соблюдение мер противопожарной безопасности при эксплуатации лифтового оборудования УлГТУ несёт начальник службы вентиляции, кондиционирования и лифтового хозяйства.

Задача ответственного лица: обеспечить безопасную эксплуатацию лифтового оборудования путём организации надлежащего его обслуживания так, чтобы исключалась возможность возникновения пожара и травмирования, как пассажиров, так и обслуживающего персонала.

Перед началом эксплуатации лифтового оборудования **необходимо ежедневно**:

- проверять исправность оборудования;
- проверять наличие средств пожаротушения;
- заносить результаты осмотра в журнал приёма-сдачи смен дежурного персонала.

В процессе эксплуатации лифтового оборудования **необходимо**:

- постоянно вести контроль над значениями светового диспетчерского табло;
- постоянно вести контроль над соблюдением правил пожарной безопасности со стороны работников, обслуживающих его, которые должны выполнять полученные при инструктаже указания по правильному обращению с лифтовым оборудованием, применению средств защиты, предоставленных в их распоряжение, принятию в соответствии со своими возможностями мер к собственной безопасности и безопасности окружающих людей.

По окончании работы необходимо убедиться, что приняты все меры, исключающие возможность возникновения загорания:

- оборудование обесточено;
- кабины не загружены и находятся на нижней остановке (первый этаж здания);
- двери кабин и шахт закрыты.

Лица, обеспечивающие надлежащее техническое состояние лифтового оборудования при его эксплуатации, обязаны знать и строго соблюдать требования Правил пожарной безопасности, Правил устройств безопасной эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ) и других нормативных документов, утвержденных установленным порядком.

Требования к лифтовому оборудованию

К использованию по прямому назначению допускаются только исправные и прошедшие техническое освидетельствование лифты.

Все неисправности, обнаруженные при эксплуатации лифтового оборудования, устраняются после его отключения и только специалистами, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

Плановые профилактические ремонты и осмотры лифтового оборудования, направленные

на обнаружение и устранение любых неисправностей или нарушение режима их работы, которые могут послужить причиной возникновения или распространения пожара, осуществляются по годовому графику планово-предупредительного ремонта (ППР), утверждённому главным инженером УЛГТУ.

Помещения, в которых располагается лифтовое оборудование, должны быть постоянно закрыты на замок. На дверях упомянутых помещений должен быть знак безопасности «Посторонним вход запрещён».

Перед проведением ремонтно-технических работ рабочие места должны быть оборудованы средствами пожаротушения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Выводить из действия предохранительные и блокировочные устройства;
2. Производить пуск лифта путём непосредственного воздействия на аппараты, подающие напряжение в обмотку электродвигателя;
3. Пользоваться переносными лампами на напряжение более 36 В;
4. Производить техническое обслуживание или ремонт электрооборудования, находящегося под напряжением;
5. Оставлять и хранить на рабочих местах и в помещениях лифта горюче-смазочные материалы;
6. Транспортировать лёгковоспламеняющиеся и горючие жидкости бытового назначения не в герметически закупоренной таре;
7. Хранить в машинном помещении предметы, не относящиеся к эксплуатации лифта;
8. Курить в кабине, шахте и машинном помещении лифта;
9. Использовать лифт не по прямому назначению;
10. Допускать к самостоятельной работе работников, не имеющих навыков обращения с лифтовым оборудованием.

Действия при пожаре

При поступлении сигнала о пожарной опасности **необходимо:**

1. Опустить лифты на первый этаж здания;
2. Освободить кабины лифтов от пассажиров;
3. Закрыть двери лифтов;
4. Обесточить лифтовое оборудование;
5. Покинуть здание согласно плану эвакуации;
6. Доложить о принятых мерах своему руководителю (ответственному за эвакуацию).

Начальник отдела ГО и ЧС



С.К.Лихачёв